


Gemeinderat

Drucksache Nr. GR-2022-000026

öffentlich

Az.: 022.3, 410.10

Verantwortlich: Celine Rothweiler



Sitzung am: 31.03.2022

TOP: 8

Neubau Krippengebäude: Nachtrag Gewerk Elektroinstallation

Sachverständige: Herr Hermle, Büro Halder

Befangen: --

Sachstandsbericht:

Der Auftrag für das Gewerk Elektroinstallation wurde in der Gemeinderatsitzung am 29.04.2021 mit der Auftragssumme von insgesamt 96.118,69 € brutto an die Firma Waldmann erteilt. Das Angebot war das wirtschaftlichste der zwei eingegangenen Bieter.

Im Zuge der Erstellung des Brandschutzkonzeptes für den Neubau der Kinderkrippe, wurde von den Fachbehörden, dem Amt für Katastrophenschutz und der Baurechtsbehörde die Installation einer Brandmeldeanlage als notwendige Brandschutzmaßnahme festgelegt. In der ursprünglichen Ausschreibung war lediglich die Installation von Rauchmeldern im gesamten Gebäude vorgesehen.

Die Brandmeldeanlage wurde als Nachtrag von der Firma Waldmann mit einer Summe von 22.231,85 € brutto angeboten.

Die Kosten für die Rauchmelder aus dem Leistungsverzeichnis der ersten Vergabe in Höhe von 2.248,36 € entfallen bei Installation einer Brandmeldeanlage.

Das Nachtragsangebot wurde durch das zuständige Elektro- Fachplanungsbüro ME-Plus aus Blumberg sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt, die Firma Waldmann mit dem Nachtrag in Höhe von 22.231,85 € brutto zur Ausführung der Brandmeldeanlage zu beauftragen.